

御殿場市民会館空気環境測定業務仕様書

1 業務場所

御殿場市民会館敷地内

2 実施根拠

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条

3 業務内容

空気環境測定業務 隔月実施（年6回）

4 測定項目

- | | |
|--------|-------------|
| (1) 温度 | (4) 二酸化炭素濃度 |
| (2) 湿度 | (5) 一酸化炭素濃度 |
| (3) 気流 | (6) 浮遊粉じん |

5 測定場所

(1) 会議棟 6ポイント

- | | |
|------------|-----------|
| a 会議室入口ロビー | d 3階ロビー |
| b 展示ホール | e 和室入口 |
| c 事務所 | f 地下1階ロビー |

(2) ホール棟 7ポイント

- | | |
|--------------|-----------|
| a 大ホールエントランス | e 舞台入口 |
| b 小ホール | f 大ホール（下） |
| c 楽屋事務室 | g 大ホール（上） |
| d 第2楽屋 | |

6 実施結果の報告

業務報告書は、市からの要望があった際にすぐに提出できるよう準備しておくこと。

7 その他

- (1) 測定箇所は約500㎡当たり1ポイントとし、午前・午後の1日2回測定すること。
- (2) 業務にあたり、施設・備品・その他第三者に対し、故意もしくは重大な過失によ

り損害を与えた場合は賠償の責を負う。

(3) この仕様書に疑義及び定めのない事項のあるときは、市と協議し、その都度定める。