

## 富士山市民のサロンけやきかん指定管理者公募要項等に係る質問回答書

令和4年8月3日

番号	資料名	ページ	項目	質問内容	回答
1	業務仕様書 館内外清掃業務内容	2	2(2)定期清掃③	エアコンの清掃について詳細が記載されていない為、機種・品番・台数のお開示をお願いします。	館内外清掃業務については、オーナーが委託した業者が行うため、指定管理者で実施する必要はありません。 エアコンの台数は、1階が5台、2階が3台となります。