



別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

令和 5 年 3 月 10 日

御殿場市小山町広域行政組合消防長 殿

届出者


住 所 御殿場市ぐみ沢 670-1

氏 名 清水 秀雄

電話番号 055-89-5555

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	御殿場市深沢 295-1		
	名称	御殿場市東運動場		
	用途	観覧席		
	規模	地上	1 階	地下 階 延べ面積 m <sup>2</sup>
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具 誘導灯及び誘導標識			
※受付欄		※経過欄		※備考
				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
  - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。
  - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
  - ※印欄は、記入しないこと。

## 別記様式第2

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	御殿場市東運動場		防 火 管 理 者	鈴木 政人
所 在 地	御殿場市深沢295-1		点検実施 責 任 者	勝海 豊
点検種別	機器点検・総合点検・(設 備等設置維持計画による 点検)	点検年月日	年 月 日～ 令和5年2月13日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
消火器具	○良 不良			鈴木 政人
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	静岡県三島市南町 2-19			氏 名	勝海 豊
社 名	株式会社東海ビルメンテナンス			電話番号	055-975-9055
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		平成31年 1月17日	140601163	平成31年 1月17日	
第 2 種		平成31年 1月18日	240600954	平成31年 1月18日	

消火器具  
誘導灯及び誘導標識

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		年 月 日		年 月 日	
第 2 種		年 月 日		年 月 日	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	御殿場市東運動場	防 火 管 理 者	鈴木 政人								
所 在	御殿場市深沢 2 9 5 - 1	立 会 者	鈴木 政人								
点検種別	機 器 点 検	点検年月日	年 月 日 ~ 令和 5 年 2 月 1 3 日								
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名				TEL				
	勝海 豊		株式会社東海ビルメンテナンス				055-975-9055				
		住所									
		静岡県三島市南町 2 番 1 9 号									
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容			
		消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
		A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○			
	設 置 間 隔	○						○			
	適 応 性	○						○			
	耐 震 措 置	/						/			
表 示 ・ 標 識		○						○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○			
	安 全 栓 の 封	○						○			
	安 全 栓	○						○			
	使用済みの表示装置	○						○			
	押し金具・レバー等	○						○			
	キ ャ ッ プ	○						○			
	ホ ー ス	○						○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○			
	指 示 圧 力 計	○						○			
	圧 力 調 整 器	/						/			
	安 全 弁	/						/			
	保 持 装 置	/						/			
	車 輪 (車 載 式)	/						/			
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その2)

消火器の内部等機能	本・体内容器等	本体容器	/					/		
		内筒等	/					/		
		液面表示	/					/		
	消火剤	性状	/					/		
		消火剤量	/					/		
		加圧用ガス容器	/					/		
		カッター・押し金具	/					/		
		ホース	/					/		
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/		
		指示圧力計	/					/		
		使用済みの表示装置	/					/		
		圧力調整器	/					/		
		安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/					/		
		粉上り防止用封板	/					/		
	機能		パッキン	/					/	
		サイホン管・ガス導入管	/					/		
		ろ過網	/					/		
		放射能力	/					/		
	消火器の耐圧性能	/					/			
簡易消具		外形	/	/	/	/	/	/		
		水量等	/	/	/	/	/	/		
備考										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名		
	ボンパナ			ヤマト産業						
	キャブパナ			ヤマトプロテック						

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
粉末ABC10型	2	2	2		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別紙

# 消 火 器 管 理 票

名 称							点検年月日		令和 5 年 2 月 13 日	
御殿場市東運動場							点検者		勝海 豊	
番号	設置場所	種 別	型式番号	容量	メーカー	製造年月	製造番号	詰替年月日	判定	備 考
	1塁側スタンド	粉末ABC10型	消第29~7	3.0	トク宮田	2019年	00617610K		○	
	3塁側スタンド	粉末ABC10型	消第29~7	3.0	トク宮田	2019年	00623293K		○	

注) 判定欄の記入方法 良好な場合・・・○ 不良な場合・・・×