

御殿場市民会館電気時計設備保守点検業務仕様書

1 業務場所

御殿場市民会館敷地内

2 業務内容

対象		内容
親時計		時刻修正、給油、清掃
親時計		ネジゆるみ等、清掃
電源	整流器	各部電圧・電流測定、異音・異臭等点検、清掃
	電池	液面調整、変形等点検、電圧・電流測定、清掃
子時計		時刻修正、異音、給油、清掃

点検実施回数：年1回

※業務報告書は、市からの要望があった際にすぐに提出できるよう準備しておくこと。

※故障時の対応

専門技術者が速やかに必要な点検・調整を行い、結果報告書を提出すること。

3 その他

- (1) 業務にあたり、施設・備品・その他第三者に対し、故意もしくは重大な過失により損害を与えた場合は賠償の責を負う。
- (2) この仕様書に疑義及び定めのない事項のあるときは、市と協議し、その都度定める。