水質検査成績表

配水ブロック				茱萸沢第1	茱萸沢第3	仁杉	上の山	東山	二の岡	富士岡第2	神山	沼田	馬見塚
検水の種類				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
検査項目・基準値		採水年月日		令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年7月9日	令和6年8月6日
		名称		茱萸沢第1配水池	茱萸沢第3配水池	仁杉配水池	上の山配水池	東山配水池	二の岡配水池	富士岡第2配水池	神山配水池	沼田配水池	馬見塚配水池
水温(℃)				18.3	21.3	16.4	20.1	17.1	17.3	20.1	17.3	20.5	16.8
気温(℃)				23.7	25.2	24.4	23.9	24.2	23.7	24.1	29.5	23.9	29.0
残留塩素(mg/L)				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
No.	検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

配水ブロック				夏刈	永塚	川柳	滝ケ原	杉名沢	大子山	上合	高根第１	高根第２	高根第３
検水の種類				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
検査項目・基準値		採水年月日		令和6年8月6日	令和6年8月6日	令和6年8月6日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年8月6日	令和6年8月6日	令和6年7月9日	令和6年7月9日	令和6年7月9日
		名称		夏刈配水池	永塚配水池	川柳配水池	滝ヶ原配水池	杉名沢配水池	大子山配水池	上合配水池	高根第1配水池	高根第2配水池	高根第3配水池
水温(℃)				22.8	17.8	18.5	20.3	16.6	24.0	17.4	15.1	17.3	14.9
気温(℃)				28.8	29.6	29.8	24.4	30.8	32.2	32.4	24.0	25.1	24.3
残留塩素(mg/L)				0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
No.	検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満